


- złącze blacha-drut
- zwód - drut  $\Phi 8$
- złącze kontrolne
- zwód - bednarka FeZn 25x4mm
- połączenie spawane

- zwód odpr.  $\Phi 8$



SPOSÓB WYKONANIA ZWODU

**DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICZYNIE CZERNICZYN, 22-500 HRUBIESZÓW dz. nr 430/2**

inwestor	GMINA HRUBIESZÓW ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZÓW		branża	elektr
	rysunek		data	12/2013
	opracował	Marek Miścior	skala	bs
	projektował	mgr inż. Michał Miścior upr. bud. LUB/0005/PWOE/2007	nr rys.	E-4
	sprawił	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/0004/PWOE/2007		