

wyłacznik jednobiegunowy IP 44

łącznik jednobiegunowy

łącznik świecznikowy IP44

łącznik świecznikowy

łącznik schodowy

gniazdo wtykowe 1-faz.

gniazdo wtykowe 1-faz. bryzgoszczelne

A — Oprawa świetlówkowa 2x36W z kloszem. IP 20

Oprawa świetlówkowa 2x49W odporna na uderzenia z kratką

Oprawa 100 W zewn. bryzgoszcz. z kloszem. IP 65

PP-1 — przycisk wyłącznika p.poż

PRZEWODY INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ:
-YDY 3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x1,5 mm2

PRZEWODY INSTALACJI GNIAZD I WYPUSTÓW:
- YDY 3x2,5 mm2
- YDY 5x2,5 mm2

System ochrony od porażeń:

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE SIECI TN

DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICZYNIE
CZERNICZYN, 22-500 HRUBIESZÓW dz. nr 430/2

inwestor	GMINA HRUBIESZÓW ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZÓW		branża: elektr
rysunek	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER		data: 12/2013
opracował	Marek Miścior		skala: 1:50
projektował	mgr inż. Michał Miścior upr. bud. LUB/0005/PWOE/2007		nr rys. E-1
sprawdził	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/0004/PWOE/2007		