



- wyłącznik jednobiegunowy IP 44
łącznik jednobiegunowy
łącznik świecznikowy IP44
łącznik świecznikowy
łącznik schodowy
gniazdo wtykowe 1-faz.
gniazdo wtykowe 1-faz.
bryzgoszczelne
- A
D
- Oprawa świetłówkowa 2x36W
z kloszem. IP 20
Oprawa nastropowa
DUST 2x36 IP 65
Oprawa 100 W zewn. bryzgoszcz.
z kloszem. IP 65

System ochrony od porażeń:

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE SIECI TN

PRZEWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ:
-YDY 3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x1,5 mm2

PRZEWODY INSTALACJI GNIAZD I WYPUSTÓW:
- YDY 3x2,5 mm2
- YDY 5x2,5 mm2

DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICZYNIE CZERNICZYN, 22-500 HRUBIESZÓW dz. nr 430/2			branża elektr
inwestor rysunek	GMINA HRUBIESZÓW ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZÓW INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNIA		data 12/2013
opracował	Marek Miścior		skala 1:50
projektował	mgr inż. Michał Miścior upr. bud. LUB/0005/PWOE/2007		nr rys. E-2
sprawił	mgr inż. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/0004/PWOE/2007		